



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01124/22

Серия **RU** № **0394038****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД БАТИЗ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица производственная площадка № 1, корпус 5, кабинет 306
Основной государственный регистрационный номер 1205500021440.
Телефон: 89136287280 Адрес электронной почты: zbatis@wspetrol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД БАТИЗ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица производственная площадка № 1, корпус 5, кабинет 306
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица производственная площадка № 1, корпус 5

ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический, функционирующий в составе системы противодымной вентиляции, прямоугольного сечения 400x600 мм, из сборных элементов на фланцевом соединении, толщиной стенки не менее 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой марки «ЕТ Вент», состоящей из клеящего огнезащитного состава марки «КОС БАТИЗ» (ТУ 23.99.19-007-51681898-2021), толщиной мокрого слоя 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,7 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового огнезащитного рулонного МБОР-5-Ф1 ТМ БАТИЗ (ТУ 23.99.19-005-51681898-2021), фольгированного с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м³, толщиной 5 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-07-2022 на выполнение комплексной огнетеплозащиты воздуховодов системы «ЕТ Вент».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний
ППБ-730/05-2022 от 27.05.2022 выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/05-03/22 от 10.03.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI30. Воздуховод следует хранить в теплых сухих помещениях, закрытых от прямого попадания влаги. В соответствии с ГОСТ 25880. При температуре от -30°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 85%. Срок хранения воздуховода - не более 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации воздуховода – не менее 25 лет. Срок службы воздуховода – 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.05.2022

ПО 26.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)