


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ПБ34.В.00618/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз». ОГРН: 1205500021440, ИНН 5506186609. Адрес места нахождения: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Тел: 8-913-628-72-80, e-mail: zbatis@wspetrol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз». ОГРН: 1205500021440, ИНН 5506186609. Адрес места нахождения: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы базальтовые огнезащитные рулонные торговой марки ТМ БАТИЗ, плотностью не более 120 кг/м³, толщиной от 5 до 10 мм, без обкладок (МБОР), выпускаемые по ТУ 23.99.19-005-51681898-2021, имеют показатель пожарной опасности – негорючий (НГ) по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОКО34)

23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № С-1/12-2021 от 01.12.2021г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 098-21 от 23.09.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУ 23.99.19-005-51681898-2021 «Материал базальтовый огнезащитный рулонный ТМ БАТИЗ». Метод I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Маты должны храниться упакованными отдельно по маркам и размерам в закрытых складах, обеспечивающих защиту продукции от воздействия влаги в жидком и капельном состоянии. Гарантийный срок хранения: 6 месяцев, с даты выпуска.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2021 г. по 15.12.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

(подпись)

Топчий Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)



БЛАНК 0000054