

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)  
№ RU C- RU.ПБ34.В.00610/21



**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз». ОГРН: 1205500021440, ИНН 5506186609. Адрес места нахождения: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Тел: 8-913-628-72-80, e-mail: zbatis@wspetrol.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Батиз». ОГРН: 1205500021440, ИНН 5506186609. Адрес места нахождения: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306. Адрес места осуществления деятельности: 644902, Россия, Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5. Тел: 8-913-628-72-80, e-mail: zbatis@wspetrol.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Маты прошивные из базальтового холста ТМ: БАТИЗ ГАММА плотностью от 25 кг/м<sup>3</sup> до 100 кг/м<sup>3</sup>, без обкладки, выпускаемые по ТУ 23.99.19-004-51681898-2021, имеют показатель пожарной опасности – негорючий (НГ) по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Серийный выпуск.

**код ОКПД2 (ОКО34)** 23.99.19 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ст. 13 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний: № С-13/10-2021 от 21.10.2021г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 099-21 от 23.09.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ТУ 23.99.19-004-51681898-2021 «Маты прошивные из базальтового холста ТМ: БАТИЗ ГАММА». Метод I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Маты должны храниться упакованными отдельно по маркам и размерам в закрытых складах, обеспечивающих защиту продукции от воздействия влаги в жидком и капельном состоянии.  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 6 мес. с даты выпуска.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2021 г. по 28.10.2026 г.**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

(подпись)

Топчий Александр Николаевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

БЛАНК 0000046